



Napätové sústavy: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:
–ochrana pred úrazom el.prúdom v normálnej prevádzke (412):
ochrana izolovaním žijých častí, ochrana zabránením alebo krytím,
doplňková ochrana prúdovými chráničmi
–ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche (413):
ochrana samočinným odpojením napájania, posúvaním

ELEKTROINŠTALÁCIA

<i>Investor</i>	<i>Miesto stavby</i>	<i>Zodp. projektant</i>	<i>Hlavný projekt</i>
Obec Babín Babín 50	Babín č.p. 579/1	Ing. Lopeň P.	Ing. Kisková L.
Stavba: PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABÍN			
<i>Objekt:</i>	SO 01 Materská škôlka		
<i>Obstať:</i>	Rozvádzač "HR"		
	<i>Stupeň</i>	<i>Pr</i>	
	<i>Dátum</i>	01 /	
	<i>Mierka</i>	--	
	<i>Č. výkresu</i>	E-	