




LEGENDA

Označenie	Miestnosť	Plocha	Osvetlenie
201	Hyg. zariadenie	14,94	
202	Chodba	4,79	
203	Admin.	8,51	
204a	Spáľňa	23,61	
204b	Spáľňa	14,02	300lx
205	Denná miestnosť	41,66	
206	Spáľňa	32,36	
207	Denná miestnosť	49,42	300lx
208	Personál	7,54	300lx
209a	WC - defi	10,09	200lx
209b	Chodba	5,60	100lx
210	Chodba so schodiskom	14,13	
211	Chodba	13,38	
212	Chodba so schodiskom	13,16	150lx
213	Podesta	3,09	150lx
214	Pracovňa	10,83	300lx
215	Schody	5,80	

- 
 - Svietidlo doplnené o inverter pre núdzové osvetlenie
 - Svietidlo núdzové - typ I1089LUC-1SE AMI NZ
 - Svietidlo stropné,nástenné - typ A2187011 2x18W AMI NZ
 - Svietidlo žiarivkové - typ ZC214/15MIKRO ELKOVO
 - Svietidlo žiarivkové - typ CLASSIC ASN OPEN 2x28W OMS
 - Svietidlo žiarivkové - typ ZCA228/12LOSZK 2x28W ELKOVO
- 
 - Jednopólový vypínač - typ 7744 01 VALENA
 - Sériový prepínač - typ 7744 05 VALENA
 - Striedavý prepínač - typ 7744 06 VALENA
 - Zásuvka 230V dvojité - typ 7743 90 VALENA
 - Zásuvka 230V - typ 7743 96 VALENA
 - Krabicová rozvodka - typ KR 97/5

Napätová sústava: 1+PE+N, 50Hz, 230V, TN-C-S
3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche-
dotyku neživých častí: samočinným odpojením napájania
podľa STN 33 2000-4-41



ELEKTROINŠTALÁCIA

Investor	Miesto stavby	Zodp.projektant	Hlavný projektant	
Obec Babín Babín 50	Babín č.p. 579/1	Ing. Lopeň P.	Ing. Kisková L.	
Stavba: PRÍSTAVBA A KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BABÍN			Stupeň	PpSP
			Dátum	01/2016
			Mierka	1:50
Objekt: SO 01 Materská škôlka			Č.výkresu	E-02
Obsah: Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody - II.NP				